

事務所チェックリスト

項目		チェックポイント	良否	指導項目
空気環境	気積	10m ³ /人になっているか		
	一酸化炭素	50ppm 以下になっているか		
	炭酸ガス	5000ppm 以下になっているか		
	室温が 10℃以下の時	暖房などの措置を行っているか		
	冷房実施の時	外気温より著しく低くなっていないか		
空気調和設備	浮遊粉じん	0.15mg/m ³ 以下になっているか		
	一酸化炭素	10ppm 以下になっているか		
	炭酸ガス	1000ppm 以下になっているか		
	気流	0.5m/s 以下になっているか		
	室温	17℃以上になるように努めているか		
		28℃以下になるように努めているか		
	相対湿度	40%以上になるように努めているか		
70%以下になるように努めているか				
測定	2ヶ月ごとに1回以上行っているか			
機械換気設備	浮遊粉じん	0.15mg/m ³ 以下になっているか		
	一酸化炭素	10ppm 以下になっているか		
	炭酸ガス	1000ppm 以下になっているか		
	気流	0.5m/s 以下になっているか		
採光・照明	精密な作業	300ルクス以上になっているか		
	普通の作業	150ルクス以上になっているか		
	粗な作業	70ルクス以上になっているか		
	採光・照明の方法	照明の対照を少なくしているか		
	照明設備の点検	6ヶ月以内ごとに1回以上行っているか		
事務機器を5台以上集中して作業を行わせる場合		専用室は遮音及び吸音の機能をもつ隔壁になっているか		