

自主点検票(防火管理等)

項目	点検内容	結果	備考		
避難施設の管理	①避難口、廊下、通路、階段、バルコニー、安全区画、排煙、防煙区画、排煙設備、非常用照明等(以下「避難設備等」という)には、避難の障害となる設備を設け、又は物品等を置いていないか。				
	②避難設備等の機能に異常はないか。				
	③避難施設等の床面は、避難に際し、つまづき、すべり等を生じないように常に維持されているか。				
	④旅館、ホテル等の客室には、見やすい箇所に避難経路図が掲示されているか。				
防火上の構造の管理	①防火区画、防火設備(防火戸、ドレンチャー、防火ダンパー等)の直近には閉鎖又は、作動の障害となるくさび及び物品等を置いていないか。				
	②防火区画の防火設備に近接して可燃物等を置いていないか。				
	③建物の構造又は内装に変更はないか。				
定員の遵守・収容人員の管理	①収容可能人員を超えて収容していないか。				
	②消防計画に従い避難経路の確保、放送や掲示板等による案内等が行われているか。				
	③劇場等において、定められている定員が遵守されているか。				
	④劇場等において、定員が記載されている表示板が設けられているか。また、定員に達したときは、直ちに満員札を掲げているか。				
防火上必要な教育の状況	①消防計画に従い防火上必要な教育を実施しているか(「防火管理業務記録表」等に実施日を記載すること)。				
	②防火対象物の防災センターに従事する者に対し、告示に定める講習を受講させているか。(「防火管理業務記録表」等に受講日を記載すること。)				
消火・通報及び避難訓練の状況	消火・通報・避難訓練を定期に実施及び報告をしているか(「防火管理業務記録表」等に実施日を記載すること)。				
放火防止	①巡回・監視を行っているか。				
	②建物周囲に燃えやすいものを放置していないか。				
その他	①消防計画の内容が事業所の実態にあっているか。				
	②工事中には消防計画を定め、火気等の使用の際には立ち会っているか。				
	③従業員等は、自衛消防隊としての任務を周知しており、担当する任務や設備の操作要領を知っているか(操作要領は、従業員に対し質問又は消防設備を取り扱わせて確認すること)。				
	④カーテン、じゅうたん等は、防災物品を使用しているか、また、防災物品に防災性能を示す防災表示が付されているか。				
点検実施日		管理権原者	防火管理者	点検者	査察時確認欄
年 月 日					

※結果欄の記号 / 該当なし ○良 ×不良 ✓改修済